

  
«03» сентября 2019 г.

  
«03» сентября 2019 г.

## **ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛОВ О ПОЖАРЕ И НЕИСПРАВНОСТИ УСТАНОВОК (СИСТЕМ) ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ИОТ -025-2019**

При поступлении сигнала «Пожар» на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож, вахтер) ДОЛЖЕН:

- 1.1. Определить место расположения сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей, индикации на дисплее пульта или в таблице номеров зон;
- 1.2. Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты – можно только отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения;
- 1.3. Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).
- 1.4. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):
  - 1.4.1. Сообщить о пожаре по телефону «01» («112» с мобильного), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;
  - 1.4.2. Сообщить о пожаре одному из руководителей:
    - Директору
    - Руководителю структурного подразделения
    - Заместителю директора по АХЧ
  - 1.4.3. Действовать по инструкции «Инструкция по пожарной безопасности» при возникновении пожара.
- 1.5. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):
  - 1.5.1. Осуществить сброс сигнала;
  - 1.5.2. Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей из п.1.4.2 данной Инструкции; Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации.
  - 1.5.3. Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние;
  - 1.5.4. Если был нажат извещатель пожарный ручной – взвести его в исходное положение;
  - 1.5.5. При невозможности сброса сработавшего извещателя - осуществить его отключения для возможности взятия остальных извещателей в разделе.

2. При поступлении сигнала «Неисправность» на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож, вахтер) ДОЛЖЕН:

- 2.1. Сообщить о сигнале одному из руководителей из п.1.4.2 данной Инструкции;
- 2.2. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам;
- 2.3. Отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения.

3. При заступлении на дежурство дежурный (сторож, вахтер) ОБЯЗАН:

- 3.1. Убедится, что система пожарной сигнализации находится в норме – отсутствуют сигналы неисправности и отключения;
  - 3.2. При наличии неисправностей и отключений убедится, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы вышестоящие руководители и обслуживающая организация;
  - 3.3. Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме;
  - 3.4. Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы;
  - 3.5. В случае обнаружении новых отключений и неисправностей - сообщить одному из руководителей по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции и в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации.
  - 3.6. Отключить внутренний зуммер пульта, если он активен, чтобы не мешал принятию решения.
4. О ВСЕХ поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном журнале «Сработки и отказы противопожарных систем».